

LEGENDA:

- Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20
- Dwa gniazda elektryczne z bolcem ochronnym 2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20
- Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44
- Dwa gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym 2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP44
- Gniazdo elektryczne 3-fazowe z bolcem ochronnym 3P+N+PE, 16A, 400V, IP44

UWAGI:

1. Instalacje wykonać przewodem:
   - instalacje gniazd wtykowych, przewodem YDYp 3x2,5 mm2/750V - układanym pod tynkiem lub w przestrzeni ścianek działowych g-k.
2. Do wszystkich gniazd wtykowych doprowadzić żyłę ochronną PE.
3. Osprzęt:
   - puszki odgałęźne p/t o śr. 70mm + zaciski "WAGO" (min. 3 zaciskowe),
   - puszki dla osprzętu p/t, o śr. 60mm.
4. Gniazda wtykowe mocować na wysokości 30cm nad posadzką (z wyjątkiem oznaczonych inaczej np. 1,1m).
5. Gniazda wtykowe przy umywalkach mocować w odległości min. 60cm od wylewki.
6. Przewody w przestrzeni między stropowej, ściankach działowych i podłożu łatwopalnym układać w instalacyjnych rurkach ochronnych.
7. Osprzęt montować w ramkach wielokrotnych.
8. Dobór producenta osprzętu i pozostałych elementów instalacji na etapie proj. wykonawczego.
9. Istniejący licznik zabudować w projektowanej skrzynce licznikowej podtynkowej.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W SIECI TN-S

INWESTYCJA:

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ignacowie.

dz.ew.nr 101/2 obręb Ignaców, gm. Zelów

INWESTOR:

GMINA ZELÓW
ul. Żeromskiego 23
94-425 Zelów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU
„JUKON PROJEKT"
97-400 Bełchatów ul. Lipowa 96A, tel/fax: 44/712-90-66, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
	PROJEKTANT: mgr inż. RAFAŁ TELINGA	LOD/1417/POOE/10	
	ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. JANUSZ ZARZECZNY		

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY**	DATA: październik 2014
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SKALA: 1:100
TREŚĆ RYSUNKU: PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD	NR.RYS.: **E.02** / INDEX: -