

NR OBWODU	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Po [kW]	-	-	-	-	0,9	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0
OPIS ODBIORU	Zasilanie z istniejącej linii napowietrznej	Ochrona przeciw-przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Gn. wtykowe ogólne kuchnia	Gn. wtykowe ogólne kuchnia	Gn. wtykowe ogólne kuchnia	Gn. wtykowe ogólne 3 faz kuchnia	Gn. wtykowe ogólne 3 faz kuchnia	Gn. wtykowe ogólne WC	Gn. wtykowe ogólne WC

UWAGI:
1. Tablica elektryczna w wykonaniu podtynkowym, ilość modułów 5x18, z drzwiami pełnymi.
2. Tablicę zamontować na wys. ok 1,0m dolna krawędź od poziomu posadzki.
3. Wszystkie ciągi kabli i przewodów wychodzących z tablicy układać pod tynkiem.
4. Zasilanie tablicy z istniejącej tabliczki z zabezpieczeniami przedlicznikowymi.

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ignacowie, gm. Zelów

dz.ew.nr 101/2 obręb Ignaców, gm. Zelów

INWESTOR:
GMINA ZELÓW
ul. Żeromskiego 23
94-425 Zelów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU
„JUKON PROJEKT"
97-400 Bełchatów ul. Lipowa 96A, tel/fax: 44/712-90-66, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
	PROJEKTANT: mgr inż. RAFAŁ TELINGA	LOD/1417/POOE/10	
	ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. JANUSZ ZARZECZNY		

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY**
DATA: październik 2014
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SKALA: -
TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TE
NR.RYS.: **E.05.1**
INDEX: -