

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
dotyczy postępowania na:
Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola

ZPI.271.23.2017

Zelów, dn. 01.08.2017r.

Zamawiający otrzymał zapytanie w trybie art. 38. ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące treści SIWZ w ramach ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Poniżej Zamawiający przesyła treść zapytania oraz udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego, na dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego należy użyć kruszywa frakcji 0/63mm. Oferent informuje, że występująca niejednokrotnie w dokumentacji technicznej frakcja kruszywa 31,5/63 mm jest nieodpowiednia na podbudowę z kruszywa łamanego i nie spełnia wymagań żadnej z obecnie obowiązujących norm na wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych (jest to kruszywo, które nie poddaje się stabilizacji mechanicznej – niezagęszczalne).

Odpowiedź: Kruszywo o fr. 31,5/63 mm ma zastosowanie zgodnie z normą PN-84/S-96023. Ze względu na charakter robót remontowych dopuszczam zastosowanie kruszywa- mieszanki kamiennej dolomitowej o ciągłym uziarnieniu o fr. 0/63 mm na dolną warstwę podbudowy /norma PN-S-06102/

GMINA ZELÓW
Urząd Miejski w Zelowie
97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 23
NIP: 769-20-51-648, REGON: 590648273

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerzczyńska