

Zelów, dn. 24 czerwca 2013r.

Dotyczy: Modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Zelowie.

Znak: ZPI.271.16.2013

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

W związku z wpływem zapytań dotyczących treści SIWZ Zamawiający poniżej zamieszcza treść zapytań i odpowiedzi na nie.

Treść pytań:

Jaki jest przewidywany przez Was sposób zapewnienia ciągłości dostaw wody podczas przełączania rozdzielnic i jakie dodatkowe nakłady materiałów i robocizny z tym związane powinien uwzględnić Wykonawca w swojej wycenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z przepinaniem poszczególnych odbiorników możliwe są krótkotrwałe, tj. nie dłuższe niż 20 minutowe wyłączenia stacji.

Z up. BURMISTRZA

mgr Grzegorz Lorek
ZASTĘPCA BURMISTRZA