



ZYGMUNT ŻABIEREK
PROJEKTOWANIE,
NADZOROWANIE I WYKONAWSTWO
BRANŻA ELEKTRYCZNA
97-400 Belchatów, ul. Opalowa 13
tel./fax: 044 633 78 94 tel. kom.: 691496 240
e-mail: zabierekz@interia.pl NIP: 769-121-26-41

PROJEKT BUDOWLANY

ZAKRES:	Remont budynku OSP	
LOKALIZACJA:	dz. nr 100, 101/2 obręb Grabostów, gm. Żelów	
TEMAT:	Wewnętrzne instalacje elektryczne budynku OSP	
<i>Funkcja:</i>	<i>Imię i nazwisko - nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
Projektował:	<i>Zygmunt Żabierek, upr. Nr. LOD/0358/POOE/05</i>	
Asystent:	<i>Ernest Świercz</i>	
Inwestor:	<i>Gmina Żelów</i>	
Adres inwestora:	<i>ul. Żeromskiego 23; 97-425 Żelów</i>	
Data opracowania:		
Bełchatów, Czerwiec 2012		

1. Spis zawartości opracowania

1. Strona tytułowa	
2. Spis zawartości opracowania	1
3. Oświadczenie projektanta	2
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	3
5. Ksero uprawnień	5
6. Ksero przynależności do Izby Inżynierów Budowlanych	6
7. Opis techniczny.....	7
8. Obliczenia techniczne.....	10
9. Zestawienie materiałów	11
10. Rysunki	12

Bełchatów, czerwiec 2012r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, Zygmunt Żabierek, zamieszkały ul. Opalowa 13, 97-400 Bełchatów, oświadczam, że następująca dokumentacja:

Projekt:	Wewnętrzne instalacje elektryczne w budynku OSP
Adres inwestycji:	dz. nr 100, 101/2 obręb Grabostów, gm. Żelów
Inwestor:	Gmina Żelów
Adres Inwestora:	ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów

została wykonana zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projekt:	Wewnętrzne instalacje elektryczne w budynku OSP
Adres inwestycji:	dz. nr 100, 101/1 obręb Grabostów, gm. Żelów
Inwestor:	Gmina Żelów
Adres Inwestora:	ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów
Projektant:	Zygmunt Żabierek
Adres projektanta:	ul. Opalowa 13, 97-400 Bełchatów

CZERWIEC 2012

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r).

Część opisowa

1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych:

- montaż rozdzielnic,
- rozprowadzenie instalacji,
- montaż osprzętu,
- pomiary i próby funkcjonalne.

2. wykaz istniejących obiektów budowlanych;

Na terenie budowy występują następujące obiekty budowlane:

- przyłączy 0,4 kV
- istniejące budynki i instalacje

3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Na terenie działki nie występują elementy stwarzające zagrożenie

4. wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienie;

Występuje niewielkie zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy próbach funkcjonalnych instalacji i pracach pomiarowych.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Pracownicy przeprowadzający próby funkcjonalne i pomiary muszą być przeszkoleni w zakresie podstawowym BHP i posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne typu „E” min. do 1 kV.

6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

Prace wykonywać zgodnie z instrukcją bezpiecznego wykonywania prac w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych.

Do realizacji prac objętych niniejszym opracowaniem nie jest konieczne sporządzenie planu BIOZ.

Łódź, dnia 30 grudnia 2005 r.

Lódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/358/05

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e**

Panu Zygmuntowi Żabierkowi

**magistrowi inżynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika**

urodzonemu dnia 11 lutego 1960 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0358/POOE/05

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych**
szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji


UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie złożonych dokumentów w dniu 23 marca 2005 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pan Zygmunt Żabierek posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



[Signature]

Członek

Składu Orzekającego OKK I OHB
mgr inż. Henryk Malinowski

[Signature]

Przewodniczący

Składu Orzekającego OKK I OHB
mgr inż. Wacław Sawicki

[Signature]

Członek

Składu Orzekającego OKK I OHB
mgr inż. Zbigniew Cichowski

Pan Zygmunt Zabierek jest upoważniony do

- 1) projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w szczególności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;
- 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;
- 3) sporządzenia projektów zagospodarowania działki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w związku z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38, z późn. zm.)



Członek

Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Henryk Małasiński

Przewodniczący

Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek

Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Otrzymują:

1. Zygmunt Zabierek
ul. Opalowa 13
97-400 Bełchatów;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

ŁÓDZKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Łódź, 16 listopada 2011 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 2887

Pan Zygmunt ŻABIEREK
zamieszkały: 97-400 Bełchatów
ul. Opalowa 13

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IE/2887/03**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Grzegorz Cieślński

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku OSP na dz. nr 100, 101/2 obręb Grabostów, gmina Żelów.

Zakres opracowania obejmuje :

- Rozprowadzenie zasilania oraz tablice zasilające T1 oraz T2
- instalacje odbiorcze:
 - a)gniazd wtykowych,
 - b)oświetlenie,
- ochrona od porażeń,
- ochrona odgromowa

3.2. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
- katalogi osprzętu i urządzeń.

3.3. Rozprowadzenie zasilania oraz tablice zasilające

Budynek OSP zasilany będzie z rozdzielnic T1 oraz T2 zabudowanych w pomieszczeniach nr 1.1, 1.10. Zasilanie rozdzielnic T1 doprowadzone będzie ze złącza energetycznego. Projekt przyłącza stanowi oddzielne opracowanie.

Z rozdzielnic T1 należy wyprowadzić kabel YKY 5x4 dla zasilania rozdzielnic T2. W rozdzielnic T1 należy zainstalować rozłącznik główny połączony z wyłącznikiem nadprądowym. Do wyłącznika nadprądowego należy doprowadzić sygnał z przycisku p.poż. zainstalowanego przy wejściu głównym. Instalację w budynku należy wykonać w układzie TN-S. Przy zasilaniu rozdzielnic T1 z sieci w układzie TN-C, w rozdzielnic T1 należy dokonać rozdziału przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewód ochronny PE

i neutralny N. Szynę PE rozdzielnicy TM połączyć przewodem LYg-ż16mm² z instalacją uziemiającą. Rezystancja uziemienia $R \leq 10\Omega$.

Miejsce zabudowania rozdzielnicy T1 oraz T2 pokazano na rysunku nr 5.

Rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym, przeznaczone do montażu aparatury modułowej. Rozprowadzenie zasilania wykonać przewodami YDYżo na napięcie znamionowe 750V układanymi podtynkowo. Schematy ideowe rozdzielnic T1, T2, a także rozmieszczenie zainstalowanych aparatów znajdują się na rysunkach nr 1, 2, 3, 4.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wszystkich obwodów, rezystancji izolacji WLZ i przewodów oraz test działania wyłącznika różnicowo-prądowego, a także sprawdzić ciągłość przewodu PE.

3.4. Instalacje odbiorcze

W budynku znajdować się będą następujące instalacje odbiorcze:

- a) gniazda wtykowe rozmieszczone przy uwzględnieniu przeznaczenia oraz zagospodarowania pomieszczeń. Osprzęt w wykonaniu normalnym na wysokości 30cm. W kuchni w miejscu zainstalowania blatów kuchennych gniazda umieścić ponad blatami. W łazienkach, garażu i kotłowni zaleca się zainstalować osprzęt w wykonaniu IP 44 na wysokości 130cm. Ilość, rozmieszczenie oraz rodzaj osprzętu przedstawiono na rysunkach nr 5.
- b) oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne rozmieszczone z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń. W kotłowni, garażu, łazienkach oraz na zewnątrz zaleca się zainstalowanie opraw w wykonaniu IP44. Ilość, rodzaj i rozmieszczenie wypustów pokazano na rysunkach nr 6.

We wskazanych oprawach oświetleniowych należy zainstalować moduły pracy awaryjnej, podtrzymujące świecenie oprawy przez 1h.

3.5. Ochrona od porażen

Projektowaną instalację w budynku wykonać w układzie TN-S. Jako ochronę przed porażeniem przyjmuje się samoczynne szybkie wyłączenia zasilania. Dodatkowe zabezpieczenie stanowić będą wyłącznik różnicowo-prądowe czułe na prąd 30mA zainstalowane w rozdzielnicach T1, T2.

3.7. Ochrona odgromowa.

Aby chronić projektowany budynek przed skutkami wyładowań atmosferycznych projektuje się wykonanie instalacji odgromowej. W przypadku pokrycia dachu poszyciem z blachy o grubości min. 0,5mm, należy wykorzystać ją jako zwody poziome. Należy wykonać zwody pionowe z drutu stalowego Fe Ø 8mm co najmniej na dwóch przeciwległych narożnikach budynku i podłączyć je do blachy w sposób metaliczny. Zwody pionowe należy połączyć z uziemem. Na poziomie gruntu w studzienkach należy zlokalizować złącza kontrolne.

Wszystkie wystające elementy dachu (kominy, maszty antenowe) należy chronić za pomocą zwodów pionowych wystających ponad chroniony element min 0,5m, połączonych do instalacji odgromowej.

W przypadku pokrycia dachu materiałami nieprzewodzącymi należy wykonać siatkę zwodów poziomych, biegnącą po kalenicach oraz obrzeżu dachu. Zwody poziome połączyć ze zwodami pionowymi na narożnikach budynku oraz z uziemem otokowym z taśmy stalowej FeZn 30x4mm.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE**4.1. Bilans mocy**

Lp	Tablica	Pi (kW)	kj	Po (kW)
1	T1			
2	Gniazda	12	0,5	6
3	Oświetlenie	1,25	0,7	0,88
	T2			
	Gniazda	6,5	0,3	1,95
	Oświetlenie	0,46	0,4	0,18
5	SUMA	20,21	0,45	9,01

4.2. Przykładowe obliczenia spadków napięć

Obliczenie spadku napięcia $\Delta U_{\%}$ w obwodzie gniazd wtykowych rozdzielnic T1 obw. 5.

Przyjmujemy obciążenie dla jednego gniazda 0,5kW

Moc obwodu:

$$P_c = P_{gn} \times n \times k_j = 500 \times 5 \times 0,5 = 1250W$$

Spadek napięcia:

$$\Delta U_{\%} = \frac{200 \cdot P \cdot l}{\gamma \cdot s \cdot U_n^2}$$

$$\Delta U_{\%} = \frac{200 \cdot P \cdot l}{\gamma \cdot s \cdot U_n^2} = \frac{200 \cdot 1250 \cdot 30}{56 \cdot 2,5 \cdot 230^2} = 1,01\%$$

4.3. Przykładowy dobór zabezpieczeń

Obliczenie zabezpieczenia dla obwodu gniazd wtykowych dla tablicy T1 obw. 5.

Dobre zabezpieczenie $I_{nz} = 16A$

$$I_b = \frac{P}{U_n}$$

$$I_b = \frac{1250}{230} = 5,43A$$

$I_B < I_{nz}$ – zabezpieczenie dobrane prawidłowo

4.4. Przykładowe sprawdzenie samoczynnego szybkiego wyłączenia

Sprawdzenie samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania dla tablicy T1 obw. 5.

Dobre zabezpieczenie $I_{nz}=16A$

Prąd powodujący samoczynne wyłączenia w czasie 0,4s: $I_a = 5 \times 16 = 80A$

$$R = \frac{L}{\gamma \cdot S} = \frac{30}{56 \cdot 2,5} = 0,21\Omega \quad X = X' \cdot L = 0,0001 \cdot 30 = 0,0030\Omega$$

$$Z_s = \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2} = \sqrt{0,42^2 + 0,006^2} = 0,42\Omega$$

$$I_k = \frac{0,8 * U_n}{Z_s} = \frac{0,8 * 230}{0,42} = 438,10 A$$


Sprawdzenie warunków samoczynnego wyłączenia

$Z_s \times I_a \leq U_n \rightarrow 0,42 \times 80 \leq 230 \rightarrow 33,6 \leq 230 \rightarrow$ warunek spełniony


$I_k \geq I_a \rightarrow 438,10 \geq 80A \rightarrow$ warunek spełniony

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Nr	Nazwa	Ilość	Jednostka
1.	Kabel YKYżo 5x4	20	mb
2.	Przewód YDYżo 5x2,5	50	mb
3.	Przewód YDYżo 3x2,5	400	mb
4.	Przewód YDYżo 4x1,5	400	mb
5.	Rozdzielnica węgkowa wg schematu	2	szt.
6.	Gniazdo wtykowe 3-faz.	2	szt.
7.	Gniazda wtykowe podwójne	22	szt.
8.	Gniazda wtykowe hermetyczne	4	szt.
9.	Łącznik jednobiegunowy	9	szt.
10.	Łącznik świecznikowy	7	szt.
11.	Drobny materiał montażowy		



EL-ŻAB Zygmunt Żabierek ul. Opalowa 13 97-400 Bełchatów	Inwestor: Gmina Żelów ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów	Inwestycja:	Projektant:	mgr inż. Zygmunt Żabierek upr. nr LOD/0358/POOE/05		Nr rys. 1
		Budowa budynku mieszkalnego	Podpis:			
	dz. nr 100, 101/2 obr. Grabostów, gmina Żelów	Adres inwestycji:	Asystent:	mgr inż. Ernest Świercz		1
			Podpis:			
			Data:	Czerwiec 2012	Nr ark.:	



EL-ŻAB
Zygmunt Żabierek
ul. Opalowa 13
97-400 Bełchatów


Inwestor:
Gmina Żelów
ul. Żeromskiego 23
97-425 Żelów

Inwestycja:
Budowa budynku mieszkalnego
Adres inwestycji:
dz. nr 100, 101/2
obr. Grabostów, gmina Żelów

Projektant:
Podpis:
Asystent:
Podpis:
Data:

mgr inż. Zygmunt Żabierek upr. nr LOD/0358/POOE/05
mgr inż. Ernest Świercz
Czerwiec 2012
Nr ark.: 1/1

Nr rys. 2
T1



EL-ŻAB
Zygmunt Żabierek
ul. Opalowa 13
97-400 Bełchatów


Inwestor:
Gmina Żelów
ul. Żeromskiego 23
97-425 Żelów

Inwestycja:
Budowa budynku mieszkalnego
Adres inwestycji:
dz. nr 100, 101/2
obr. Grabostów, gmina Żelów

Projektant:
Podpis:
Asystent:
Podpis:
Data:

mgr inż. Zygmunt Żabierek upr. nr LOD/0358/POOE/05
mgr inż. Ernest Świercz
Czerwiec 2012
1/1

Nr rys. 4
T2



1.1.	włazisko
8.31m²	grzejnik
1.2.	wc
8.26m²	grzejnik
1.3.	kuchnia
23.85m²	grzejnik
1.4.	łazienka
3.91m²	grzejnik
1.5.	słuchawka
0.20.06m²	grzejnik
1.6.	schowek
3.41m²	grzejnik
1.7.	ogrodzenie
8.55m²	grzejnik
1.8.	pr. ogólna
4.10m²	grzejnik
1.9.	kuchnia
4.46m²	grzejnik
1.10.	ogrodzenie
3.31m²	włazisko sch.

RAZEM 217.90m²

- LEGENDA:**
- Łącznik
 - Łącznik jednobiegunowy
 - Łącznik
 - Łącznik świecznikowy
 - Łącznik
 - Łącznik schodowy
 - Oprawa oświetleniowa hermetyczna
 - Oprawa oświetleniowa naścienna
 - Oprawa oświetleniowa świetłokowa 2x58W
 - Oprawa świetłokowa rasłowa 4x18W
 - Oprawa oświetleniowa z wkładem awaryjnym

PROJEKTY-NADZORY-WYKONANSTWO "EL-ZAB" ZYGMUNT ZABIEREK 97-400 Bielchatów, ul. Opalowa 13 tel/fax 0...44 633-78-94, 0691-496-240			
Investycja:	Remont i termomodernizacja budynku OSP w Grabostowie		
Adres inwestycji:	dz. nr 100, 101/2 obręb Grabostów, gmina Żelków		
Investor:	Gmina Żelków ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelków		
Stadlurn:	PROJEKT BUDOWLANY	Branża:	ELEKTRYCZNA
Autorzy:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Zygmunt Żabierek	LOD/0358/POE/05	
Asystent:	mgr inż. Ernest Świercz		
Nazwa rysunku:		Nr rysunku:	
Instalacja oświetlenia - parter		6	06.2012